**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**
**PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**
**Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju**
**Referentni centar Ministarstva zdravstva za legionele u vodama i okolišu**
Odsjek za vode i otpad
Krešimirova ul. 52a, 51000 Rijeka
tel. 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; www.zzjzpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Urudžbeni broj: 534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudžbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38; Urudžbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Urudžbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19.listopada 2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Urudžbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudžbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa: UP/I-115-01/19-01/01 Urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020. Rješenje Ministarstva zdravstva o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za legionele u vodama i okolišu Klasa: UP/I-510-01/25-01/06; Urudžbeni broj: 534-06-2-2/2-26-13 od 31.kolovoza 2026.

Rijeka, 22.10.2026.

# IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

## Analitički broj: 221 26-09715

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Naručitelj:** | **REPUBLIKA HRVATSKA**<br>**PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA**<br>**Upravni odjel za zdravstvo**<br>**RIVA 10/III**<br>**51000 RIJEKA** | | |
| **Zahtjev:** | Monitoring Ministarstva zdravstva | | |
| **Vrsta uzorka:** | Voda za ljudsku potrošnju (spremnici i mreža) | | |
| **Mjesto uzorkovanja:** | Krk, ZO Ponikve prerađena voda - Krk | | |
| **Vrijeme uzorkovanja:** | 1.9.2026. u 10:00 | **Vrijeme dostave uzorka:** | 1.9.2026. u 14:00 |
| **Analiza započeta:** | 1.9.2026. u 14:00 | **Analiza završena:** | 22.10.2026. u 13:28 |
| **Uzorkovanje proveo/la:** | Šime Mišurac<br>Uzorak je uzorkovan od strane djelatnika NZZJZ PGŽ sukladno planu OB 10-200 | | |

**Podaci o uzorku:**

Dječji vrtić

**Izjava o sukladnosti rezultata:**

Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23) zbog povišene temperature vode.

Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o, u vremenskom periodu od 01.06.2026. do 31.12.2028. godine, što uzorak čini SUKLADNIM.

Napomena:
Analize pojedinih pokazatelja provedene su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, a pripadajući rezultati (broj ispitnog izvještaja 268581, oznaka uzorka 6500/26) čine sastavni dio ovog Izvještaja o ispitivanju.

Voditelj Odsjeka:
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Voditelj Odjela:
Izv.prof.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Nastavni zavod za javno zdravstvo
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Krešimirova 52/a
104

**Terenski podaci**

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | $(U)_{(1)}$ | Sukladno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura vode | Standard Methods 24th Ed. 2023., 2550 B.* | °C | 25 | 25,6 | ±0,3 | Ne |
| Slobodni klor | HRN EN ISO 7393-2:2018* | mg/L | 0,5 | 0,02 | ±0,00 | Da |
| Metoda uzorkovanja | HRN ISO 5667-5:2011 i HRN EN ISO 19458:2008* | - | | - | | - |

**Odsjek za vode i otpad**

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | $(U)_{(1)}$ | Sukladno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja | Standard Methods 24th Ed. 2023., 2120 C.* | jedinica Pt/Co skale | 20 | < 5 | - | Da |
| Miris | Standard Methods 24th Ed.2023. 2150 B | - | bez | bez | | Da |
| Okus | Standard Methods 24th Ed.2023. 2160 B | - | bez | bez | | Da |
| Mutnoća | HRN EN ISO 7027-1:2016* | NTU | 4,0 | 0,50 | ±0,11 | Da |
| Koncentracija vodikovih iona | HRN EN ISO 10523:2012* | pH jedinica | 6,5 - 9,5 | 7,3 | ±0,8 | Da |
| Temperatura vode pri mjerenju pH | - | °C | | 23,7 | | - |
| Vodljivost | HRN EN 27888:2008* | uS/cm/20°C | 2500 | 804 | ±84 | Da |
| Amonij | HRN ISO 7150-1:1998 * | mg/L NH4 | 0,50 | < 0,004 | - | Da |
| Nitriti | HRN EN 26777:1998* | mg/L NO2 | 0,50 | < 0,003 | - | Da |
| Fosfati | HRN EN ISO 6878:2008 Točka 4.* | ug/L P | 300 | < 3 | - | Da |
| Anionski detergenti | Vlastita metoda, M 206-200; Izdanje 2; 21.09.2020., modificirana HRN EN ISO 16265:2012; Uputa proizvođača SkalarSANplus Analyzer systems * | ug/L | 200,0 | < 30,0 | - | Da |
| Neionski detergenti | Vlastita metoda, M 56-200; Izdanje 2; 29.09.2020. i M 32-200, Izdanje 1; 28.09.2020.; Kivetni test, HACH, LCK 333 * | ug/L | 200,0 | < 50,0 | - | Da |
| Cijanidi | Vlastita metoda, M 117-200; Izdanje 2; 14.09.2020., HACH, Method 8027, Ed.8; 2013. * | ug/L | 50 | < 10 | - | Da |
| Suspendirana tvar | HRN EN 872:2008* | mg/L | 10 | < 2 | - | Da |
| Hidrogenkarbonati | HRN EN ISO 9963-1:1998* | mg/L | | 256 | ±3 | - |
| Tvrdoća - ukupna | Standard Methods 24th Ed.2023., 2340 A. i 2340 B.* | mg/L CaCO3 | | 284 | | - |
| Utrošak KMnO4 | HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 | 5,0 | 0,42 | ±0,056 | Da |

Voditelj Odsjeka:

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

**Odsjek za instrumentalne analitičke tehnike**

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | $(U)_{(1)}$ | Sukladno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugljikovodici (C10-C40) | Vlastita metoda M 104-200; Izdanje 2, 23.06.2020., modificirana HRN EN ISO 9377-2:2002* | ug/L | 50 | < 15 | - | Da |

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | $(U)_{(1)}$ | Sukladno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2-dikloretan | HRN EN ISO 10301:2002 Točka 3 | ug/L | 3,0 | < 0,75 | - | Da |
| Trikloreten | HRN EN ISO 10301:2002 Točka 3* | ug/L | | < 0,10 | - | - |
| Tetrakloreten | HRN EN ISO 10301:2002 Točka 3* | ug/L | | < 0,10 | - | - |
| Suma trikloreten+tetrakloreten | HRN EN ISO 10301:2002 Točka 3* | ug/L | 10 | < 0,10 | | Da |
| Benzen | HRN ISO 11423-1:2002* | ug/L | 1,0 | < 0,30 | - | Da |
| Kalcij | HRN EN ISO 14911:2001* | mg/L | | 101 | | - |
| Magnezij | HRN EN ISO 14911:2001* | mg/L | | 7,7 | | - |
| Natrij | HRN EN ISO 14911:2001* | mg/L | 200 | 74 | ±7,2 | Da |
| Kalij | HRN EN ISO 14911:2001* | mg/L | 12 | 1,0 | ±0,26 | Da |
| Kloridi | HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L | 250 | 141 | ±11 | Da |
| Sulfati | HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L | 250 | 23 | ±1,6 | Da |
| Fluoridi | HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L | 1,5 | 0,053 | ±0,0036 | Da |
| Nitrati | HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L NO3 | 50 | 0,84 | ±0,13 | Da |
| Bromati | HRN EN ISO 15061:2001* | ug/L | 10 | < 2,0 | - | Da |
| Klorit | HRN EN ISO 10304-4:2022* | ug/L | 700 | 606 | ±28 | Da |
| Klorat | HRN EN ISO 10304-4:2022* | ug/L | 700 | 123 | ±3,9 | Da |
| Bakar | HRN EN ISO 17294-2:2023* | mg/L | 2,0 | 0,002 | ±0,0003 | Da |
| Cink | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 3000 | 5 | ±0,5 | Da |
| Kadmij | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 5,0 | <0,02 | - | Da |
| Krom | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 50 | 0,5 | ±0,07 | Da |
| Nikal | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 20 | < 0,8 | - | Da |
| Olovo | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 10 | < 0,3 | - | Da |
| Živa | Vlastita metoda M 146-200; Izdanje 1, 12.03.2020., Prilagođena metoda prema uputi proizvođača opreme: Analizator žive AMA 254, 2002.* | ug/L | 1,0 | <0,25 | - | Da |
| Željezo | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 200,0 | <10,0 | - | Da |
| Mangan | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 50,0 | < 1,5 | - | Da |
| Bor | HRN EN ISO 17294-2:2023* | mg/L | 1,5 | <0,05 | - | Da |
| Arsen | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 10 | < 0,4 | - | Da |
| Selen | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 20 | 2 | ±0,3 | Da |
| Antimon | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 10 | < 1,2 | - | Da |
| Aluminij | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 200 | < 20 | - | Da |
| Barij | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 700 | 14 | ±2 | Da |
| Srebro | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 10 | < 1 | - | Da |
| Berilij | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | | < 0,5 | - | - |
| Uranij | Vlastita metoda M 135-200, Izdanje 1, 06.06.2022.* | ug/L | 30 | 0,27 | ±0,011 | Da |
| Policiklički aromatski ugljikovodici | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | 0,10 | < 0,000050 | | Da |
| Benzo(a)piren | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | 0,010 | < 0,000050 | - | Da |
| Benzo(b)fluoranten | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | | < 0,00050 | - | - |
| Benzo(k)fluoranten | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | | < 0,00020 | - | - |
| Benzo(g,h,i)perilen | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | | < 0,000050 | - | - |

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | (U)(1) | Sukladno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeno(1,2,3-cd)piren | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | | < 0,00010 | - | - |

Voditeljica odsjeka:
Nasl.doc.dr.sc. Paula Žurga, dipl.ing.bioteh.

**Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša**

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | (U)(1) | Sukladno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 mL | 0 | 0 | | Da |
| Koliformne bakterije | HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 mL | 0 | 0 | | Da |
| Enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* | broj/100 mL | 0 | 0 | | Da |
| Broj kolonija na 36°C | HRN EN ISO 6222:2000* | broj/1 mL | 100 | 0 | | Da |
| Broj kolonija na 22°C | HRN EN ISO 6222:2000* | broj/1 mL | 100 | 0 | | Da |
| Clostridium perfringens | HRN EN ISO 14189:2016* | broj/100 mL | 0 | 0 | | Da |

Voditeljica odsjeka:
Prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Kraj izvještaja o ispitivanju

**Dostaviti:**
1. REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zdravstvo, Hrvatska, 51000 RIJEKA, RIVA 10/III
2. PONIKVE VODA d.o.o., Hrvatska, 51500 Krk, VRŠANSKA 14

Napomena:

1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2. Izvještaj o ispitivanju rezultat je kompjuterske obrade podataka, te je punovažeći bez pečata i potpisa.
3. Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
4. Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
5. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
6. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
7. Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
8. Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti (1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.
9. Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgz.hr).
10. Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

HZJZ

Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hzjz.hr

# ISPITNI IZVJEŠTAJ

**Datum: 16.10.2026.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Broj ispitnog izvještaja:** | 268581 | **Oznaka uzorka:** | 6500/26 |
| **Naziv uzorka:** | voda za ljudsku potrošnju, uzorak br. 221 26-09715, Krk, ZO Ponikve | | |
| **Vrsta uzorka:** | Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža) | | |
| **Naručitelj:** | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Zdravstveno-ekološki odjel, Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi, Krešimirova 52 a, 51000 Rijeka | | |
| **Tip zahtjeva:** | Narudžbenica, Ur. br.: 2026-2334 od 02.09.2026. | | |
| **Datum zapisnika:** | 03.09.2026. | | |
| **Uzorkovao/la:** | Naručitelj | **Lokacija:** | Krk, ZO Ponikve |
| **ID izlaznog računa:** | 3493044f-1051-4c1e-aad2-c44c13f45660 | | |
| **Datum/vrijeme uzorkovanja:** | - | **Datum/vrijeme dostave:** | 03.09.2026. (11:00) |
| **Vrsta ispitivanja:** | prema ponudi za ispitivanje 375-2025 i zahtjevu za Monitoring parametara skupine B (revizijski) | | |
| **Početak ispitivanja:** | 03.09.2026. | **Kraj ispitivanja:** | 14.10.2026. |

| | |
|---|---|
| **KONAČNA OCJENA:** | **SUKLADNO** |

**Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu**
**dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, univ.mag.ing.cheming.**

**Dostaviti:**
**1. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Zdravstveno-ekološki odjel, Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi**
Krešimirova 52 a, 51000 Rijeka

Napomene:
1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode nose oznaku ■, a fleksibilno akreditirane F■
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćeni područjem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

**Broj ispitnog izvještaja: 268581** **Oznaka uzorka: 6500/26**

| Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Početak ispitivanja:** | 03.09.2026. | | **Kraj ispitivanja:** | 14.10.2026. | | | |
| **Naziv uzorka:** | voda za ljudsku potrošnju, uzorak br. 221 26-09715, Krk, ZO Ponikve | | | | | | |
| **Naziv parametra** | | **Metoda** | **Mjerna jedinica** | **Rezultat** | **Mjerna nesig.** | **MDK*/ OV**** | **Ocjena ispravnosti** |
| Bisfenol A | | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-61, Izdanje: 1/0, 10.6.2022., modificirana HRN EN ISO 18857-2-2012 | µg/L | < 0,75 | - | 2,5 | DA |
| Halooctene kiseline (HAA5) | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 | µg/L | 3,5 | 0,9 | 60 | DA |
| Halooctene kiseline - Monokloroоctena kiselina | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 | µg/L | < 1,0 | - | - | DA |
| Halooctene kiseline - Dikloroоctena kiselina | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 | µg/L | 1,2 | 0,2 | - | DA |
| Halooctene kiseline - Trikloroоctena kiselina | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 | µg/L | < 0,4 | - | - | DA |
| Halooctene kiseline - Monobromooctena kiselina | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 | µg/L | < 0,7 | - | - | DA |
| Halooctene kiseline - Dibromooctena kiselina | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, Izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 | µg/L | 2,3 | 0,6 | - | DA |
| Perfluorobutanska kiselina (PFBA) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorobutan sulfonska kiselina (PFBS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorodekanska kiselina (PFDA) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorododekanska kiselina (PF Doda) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorodekan sulfonska kiselina (PFDS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluoroheptanska kiselina (PFHpA) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluoroheptan sulfonska kiselina (PFHpS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluoroheksanska kiselina (PFHxA) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorononanska kiselina (PFNA) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorononan sulfonska kiselina (PFNS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorooktanska kiselina (PFOA) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorooktan sulfonska kiselina (PFOS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluoropentanska kiselina (PFPeA) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluoropentan sulfonska kiselina (PFPeS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorotridekanska kiselina (PFTrDA) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluoroundekanska kiselina (PFUnDA) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorotridekanska sulfonska kiselina (PFTrDS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluorododekanska sulfonska kiselina (PFDoDS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Perfluoroundekanska sulfonska kiselina (PFUnDS) | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | - | DA |
| Zbroj PFAS-ova | | HRN EN 17892:2024-dio A-direktno injektiranje | µg/L | < 0,0015 | - | 0,10 | DA |
| Mikrocistin-LR | | Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-66, Izdanje: 1/0 | µg/L | < 0,05 | - | 1,0 | DA |

**IZJAVA O SUKLADNOSTI:**

Izmjerene vrijednosti pokazatelja određivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/2023).

**Broj ispitnog izvještaja: 268581** **Oznaka uzorka: 6500/26**

| Naziv parametra | Metoda | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV** | Ocjena ispravnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjerna nesigumost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2). | | | | | | |

MDK* - maksimalno dozvoljena koncentracija, OV**-orijentacijska vrijednost prema Odluci o istraživačkom monitoringu na području Republike Hrvatske u 2026. godini od 29. svibnja 2026. (KLASA: 011-02/26-11/19; URBROJ: 534-09-1/3-26-4)

**Voditelj Odjeka**
**dr.sc. Jurica Štiglić, univ.mag.ing.techn.aliment.**

**Broj ispitnog izvještaja: 268581** **Oznaka uzorka: 6500/26**

| Odsjek za pesticide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Početak ispitivanja:** | 08.09.2026. | | **Kraj ispitivanja:** | 26.09.2026. | | | |
| **Naziv uzorka:** | voda za ljudsku potrošnju, uzorak br. 221 26-09715, Krk, ZO Ponikve | | | | | | |
| **Naziv parametra** | | **Metoda** | **Mjerna jedinica** | **Rezultat** | **Mjerna nesig.** | **MDK*/ OV**** | **Ocjena ispravnosti** |
| Pesticidi ukupni | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,05 | - | 0,5 | DA |
| Aldrin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,03 | DA |
| p,p-DDD | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| p,p-DDE | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| o,p-DDT | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| p,p-DDT | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Dieldrin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,02 | - | 0,03 | DA |
| Dikofol | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Endosulfan alfa | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Endosulfan beta | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Endosulfan sulfat | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Endrin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| HCB | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| HCH alfa | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| HCH beta | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,02 | - | 0,1 | DA |
| HCH delta | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| HCH gama (Lindan) | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| Heptaklor | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,03 | DA |
| Heptaklorepoksid-endo | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,03 | DA |
| Heptaklorepoksid-egzo | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,03 | DA |
| Metoksiklor | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Tolilfluanid | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Izodrin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |

**Broj ispitnog izvještaja: 268581** **Oznaka uzorka: 6500/26**

| Naziv parametra | | Metoda | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV** | Ocjena ispravnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klorotalonil | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Diklorvos | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| Etion | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Fenamifos | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Fenamifos sulfon | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Fenamifos sulfoksid | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Klorpirifos | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| 3,5,6-trikloro-2-piridinol | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Klorpirifos-okson | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Pirimifos-metil | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Klorfenvinfos | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Glifosat | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Atrazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| Simazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,04 | - | 0,1 | DA |
| Desetil atrazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Deisopropil atrazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,02 | - | 0,1 | DA |
| Desetil terbutilazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Desetil deisopropil atrazin | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,04 | - | 0,1 | DA |
| Desetil 2-hidroksi atrazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Hidroksi atrazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 1 | DA[1] |
| Hidroksi simazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Hidroksi terbutilazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,02 | - | 0,1 | DA |
| Metribuzin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,05 | - | 0,1 | DA |
| Terbutilazin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Bentazon | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |

**Broj ispitnog izvještaja: 268581** **Oznaka uzorka: 6500/26**

| Naziv parametra | | Metoda | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV** | Ocjena ispravnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromacil | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| Desmetil isoproturon | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,02 | - | 0,1 | DA |
| Dikamba | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Izoproturon | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| 2,4-D | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Klorotoluron | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,02 | - | 0,1 | DA |
| Pendimetalin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,02 | - | 0,1 | DA |
| Prosulfokarb | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| Mesotrion | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Nicosulfuron | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Flazasulfron | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Izoksaflutol | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Izoksaflutol metabolit RPA 203328 | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 1 | DA[1] |
| Izoksaflutol metabolit RPA 202248 | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 1 | DA[1] |
| Tiofanat-metil | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,02 | - | 0,1 | DA |
| Karbendazim | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Azoksistrobin | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,05 | - | 0,1 | DA |
| Tebukonazol | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,02 | - | 0,1 | DA |
| Protiokonazol | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Protiokonazol destio | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Acetoklor | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| Acetoklor ESA | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Acetoklor OXA | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| S-metolaklor | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |
| Metolaklor ESA | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 1 | DA[1] |

**Broj ispitnog izvještaja: 268581** **Oznaka uzorka: 6500/26**

| Naziv parametra | | Metoda | Mjerna jedinica | Rezultat | Mjerna nesig. | MDK*/ OV** | Ocjena ispravnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metolaklor OXA | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 1 | DA[1] |
| Metolaklor NOA | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 3 | DA[1] |
| Dimetaklor | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Dimetaklor OXA | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 3 | DA[1] |
| Dimetaklor ESA | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 3 | DA[1] |
| Dimetaklor CGA369873 | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 1 | DA[1] |
| Dimetaklor CGA373464 | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 1 | DA[1] |
| Metazaklor | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Metazaklor metabolit 479M09 | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Metazaklor metabolit 479M11 | | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,03 | - | 0,1 | DA |
| Dimetenamid-p | ■ | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/7, 2.5.2025., modificirane EPA 525.3, EPA 536 | µg/L | < 0,01 | - | 0,1 | DA |

**IZJAVA O SUKLADNOSTI:**

Masena koncentracija analita određivanih u uzorku vode u skladu je s maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/2023) i orijentacijskim vrijednostima propisanim Odlukom o istraživačkom monitoringu na području Republike Hrvatske u 2026. godini od 29.svibnja 2026. (KLASA: 011-02/26-11/19; URBROJ: 534-09-1/326-4).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

MDK* - maksimalno dozvoljena koncentracija, OV**-orijentacijska vrijednost prema Odluci o istraživačkom monitoringu na području Republike Hrvatske u 2026. godini od 29. svibnja 2026. (KLASA: 011-02/26-11/19; URBROJ: 534-09-1/3-26-4)

[1]Odluka o istraživačkom monitoringu na području Republike Hrvatske u 2026. godini od 29.svibnja 2026. (KLASA: 011-02/26-11/19; URBROJ: 534-09-1/3-26-4)

**Voditelj odsjeka**
**Ivana Pukljak, dipl.ing.**

**- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -**