



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Ispostava Krk

Ovo je rješenje pravomoćno-izvršno

od 07. 03. 2015.

U Krku, 09. 03. 2015.

Službena osoba:

[Signature]

Klasa: UP/I^o-350-05/14-03/11

Urbroj: 2170/1-03-04/2-15-5

Krk, 06. veljače 2015.

Primljeno: 11. II 15

Red. broj: 960-01/14-14/22

Uv. br. 16-15-2

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, na temelju članka 115. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), rješavajući po zahtjevu investitora PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. za zahvat u prostoru: izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Sveti Vid Miholjice prema idejnom projektu broj 14-981/V-IP izrađenom po „RIJEKAPROJEKT - VODOGRADNJA“ d.o.o. Rijeka, ovlaštenu inženjera građevinarstva Darko Tonšić, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 877, koji čini sastavni dio ove dozvole.

I.1. Lokacija zahvata u prostoru:

- Zahvat u prostoru – sanitarna kanalizacijska mreža prikazana je u Idejnom projektu iz stavka I. ove lokacijske dozvole na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:2880 i na ortofoto situacijama u mjerilu 1:5000 i 1:1000.

- Trasa sanitarne kanalizacijske mreže prolazi katastarskim česticama k.č. 11/2, 21/5, 34/2, 106/7, 216/1, 265/2, 352/12, 363/1, 374/6, 422/2, 522, 523/5, 523/10, 549/8, 558/6, 4254/2, 4301/2, 4301/3, 4303/2, 4304/1, 4308/2, 4310/1, 4310/2, 4310/3, 4311, 4312, 4313/1, 4313/11, sve k.o. Miholjice.

I.2. Namjena građevine:

- Prihvat sanitarnih otpadnih voda i odvodnja istih u postojeći sustav fekalne kanalizacije naselja Malinska.

I.3. Veličina građevine

Sanitarna kanalizacija naselja Sv. Vid Miholjice obuhvaća izgradnju gravitacijske mreže kolektora u dužini od cca 4792,0 m koju čini ukupno 43 ogranka i 4 manjih lokalnih crpnih stanica: CS 1 s tlačnim vodom T-1 dužine cca 85,0 m, CS 2 s tlačnim vodom T-2 dužine cca 41,0 m, CS 3 s tlačnim vodom T-3 dužine cca 53,0 m i CS 4 s tlačnim vodom T-4 dužine cca 185,0 m.

I.4. Uvjeti za oblikovanje građevine

- Građevine kanalizacijske mreže su ukopane građevine, a na površini terena, odnosno prometne površine vidljivi su samo poklopci na oknima.

- Trasa kolektora i vodova polaže se uglavnom po javnim površinama.

- Kolektori i vodovi polažu se u rovove (kanale), ukopani u teren, na pješčanu posteljicu debljine 10 cm, s nadslojem od istog materijala do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.

- Kanalizacijska revizijska okna predviđena su PE kanalizacijska okna promjera 80 i 100 cm, a na dijelovima trase gdje padovi prelaze 10 % ugraditi će se PE tangencijalna okna.

- Poklopci kanalizacijskih okana trebaju biti odgovarajuće nosivosti prema prometnoj opterećenosti površine.

I.5. Uvjeti za uređenje građevne čestice/trase:

- Završni sloj zatrpavanja cijevi je dovođenje planuma u postojeće stanje tj. asfaltirane površine asfaltirati sukladno postojećem stanju s izvedbom tampona odgovarajućeg modula stišljivosti. Kod neasfaltiranih cesta i površina zadržati postojeću niveletu odnosno kotu terena.

I.6. Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu:

- Sanitarna kanalizacija naselja Sv. Vid Miholjice priključuje se na postojeći izgrađeni sustav kanalizacije u naselju Malinska.

I.7. Posebni uvjeti:

- Vodopravni uvjeti Klasa: UP/I-325-01/14-07/4687, Urbroj: 374-23-1-14-4 od 11.09.2014. godine izdani su od Hrvatskih voda, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka,
- Sanitarno – tehnički i uvjeti zaštite od buke Klasa: 540-02/14-03/2956, urbroj: 534-09-2-1-4-11/1-14-2 od 22. kolovoza 2014. godine utvrđeni su po Ministarstvu zdravlja, Upravi za sanitarnu inspekciju, Sektoru županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Službi županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjelu za Istru i Primorje, Ispostavi Krk,
- Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara broj 511-09-21/1-3849/2-2014.M.N. od 04.09.2014. godine izdani su od Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka, Sektora upravnih i inspeksijskih poslova, Inspektorata unutarnjih poslova,
- Posebni uvjeti broj i znak 401206-9287/14-VV od 02.09.2014. godine izdani po HEP-ODS d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk,
- Posebni uvjeti zaštite EK infrastrukture utvrđeni su po HAKOM – Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb, Klasa: 361-03/14-01/4776, urbroj: 376-10/KŽ-14-2 (HP) od 29. kolovoza 2014. godine,
- Posebni uvjeti utvrđeni su po Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije dopisom Klasa: 350-05/14-01/195, ur.broj: 2170-02-06-14-2 od 25. kolovoza 2014. godine,
- Posebni uvjeti zaštite i očuvanja kulturnog dobra utvrđeni su po Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Rijeci dopisom Klasa: 612-08/14-23/5115, urbroj: 532-04-01-01-01/4-14-2 od 19.09.2014. godine,
- Područje otoka Krka nalazi se u 7. zoni seizmičnosti prema seizmološkoj karti.
- Prilikom izrade glavnog projekta, te izvođenja radova obveza je poštivanja svih navedenih uvjeta.

I.8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

- Nakon završenih radova na izgradnji predmetne građevine, potrebno je okoliš objekta dovesti u uredno i ispravno stanje, što podrazumijeva odvoženje viška građevnog i drugog materijala, zatrpavanje kanala, ravnanje terena, popravak ogradnih i potpornih zidova susjednih čestica ukoliko se isti oštete tijekom izgradnje i sl.

II. Sastavni dio ove lokacijske dozvole je Idejni projekt iz stavka I. ove lokacijske dozvole te posebni uvjeti navedeni u točki I.7. iste.

III. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njezine pravomoćnosti ne podnese zahtjev za davanje koncesije, zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju, prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu RH ili zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Navedeni rok ne teče za vrijeme trajanja postupka davanja koncesije, izvlaštenja, izdavanja građevinske dozvole, odlučivanja o prijedlogu za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu RH, a prestaje teći donošenjem rješenja o izvlaštenju, izdavanjem građevinske dozvole, odnosno odbijanjem prijedloga za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti s građenjem građevine, već je investitor dužan ishoditi građevinsku dozvolu prema odredbama Zakona o gradnji («Narodne novine» br. 153/13).

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, podnio je ovom upravnom tijelu dana 15. listopada 2014. godine zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru naveden u stavku I. izreke ove lokacijske dozvole.

Zahtjevu su priloženi:

- tri primjerka Idejnog projekta broj 14-981/V-IP izrađenom po „RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA“ d.o.o. Rijeka, ovlaštenu inženjera građevinarstva Darko Tonšić, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 877,
- izjava projektanta Darka Tonšića, dipl.ing.građ. od srpnja 2014. da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planovima, važećim za predmetni obuhvat zahvata,
- posebne uvjete.

Područje zahvata regulirano je Prostornim planom uređenja Općine Malinska-Dubašnica («Sl. novine» broj 13/04, 14/06, 38/09, 38/09-pročišćeni tekst, 9/13).

Predmetni zahvat u prostoru planiran je u građevinskom području naselja GP-5 naselja Sveti Vid-Miholjice i Maršići, u području povijesne graditeljske cjeline, te je provedbenim odredbama čl. 7., 49. i 101.-104. PPUO predviđena izgradnja infrastrukturnih građevina u građevinskom području naselja, predviđena je izgradnja razdjelne fekalne kanalizacije i omogućeno je neposredno provođenje plana u svrhu građenja građevina infrastrukturne namjene.

U postupku koji je prethodio donošenju ove dozvole utvrđeno je da je Idejni projekt namjeravanog zahvata u prostoru usuglašen s odrednicama važećeg plana.

Ovo tijelo je temeljem članka 141. stavak 3. i 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju pozvalo stranke u postupku javnim pozivom radi uvida u spis predmeta, koji poziv je bio izložen na oglasnoj ploči ovog tijela, na trasi zahvata u prostoru te na mrežnim stranicama Primorsko – goranske županije o čemu spisu predmeta priležu dokazi. Pozivu se stranke nisu odazvale te će im se lokacijska dozvola dostaviti izlaganjem na oglasnoj ploči ovog tijela u trajanju od 8 dana.

Nakon tako provedenog postupka utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je riješeno kao u izreci.


Upravna pristojba prema Tar. br. 1., 2. i 62. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine» broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14), u iznosu od 20.000,00 kuna naplaćena je, a državni je biljeg u iznosu 70,00 kuna na zahtjevu poništen.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili putem pošte preporučeno Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn prema Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14).



VODITELJ ISPOSTAVE:

Vlado Kirinčić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI: „AR“

1. **PONIKVE VODA d.o.o.**


Krk, Vršanska 14 (2x)

2. Oglasna ploča, 8 dana

3. Pismohrana

NA ZNANJE:

1. Općina Malinska-Dubašnica



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051/66 64 00
Telefax: 051/33 69 47

Klasa: UP/I-325-01/14-07/0004687

Ur.broj: 374-23-1-14-4

Rijeka, 11.09.2014.

Primljeno: 16 IX 14

Rješenje broj: 374-01/14-07/160

Uv. 5. 16. 14-7

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, temeljem članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14), u povodu zahtjeva u povodu zahtjeva PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14, Krk, za izdavanje vodopravnih uvjeta, donose

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehničke dokumentacije za sanitarnu kanalizaciju naselja Sveti Vid Miholjice:

1. U tehničkoj dokumentaciji prikazati hidraulički proračun te opisno i grafički sustav odvodnje sanitarne otpadne sa spojem na postojeći sustav (gravitacijski i tlačni cjevovodi, crpne stanice i dr.)
2. U tehničkoj dokumentaciji dati tehničko rješenje crpne stanice i za slučaj nestanka električne energije, kvara ili havarije (kao npr. dvostruko napajanje, dvije crpke, retencijski bazen i sl.)
3. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti izvođenje radova na način kako ne bi došlo do erozije na trasi i okolnom terenu.
4. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti izgradnju mogućih križanja trase cjevovoda s koritom stalnih i povremenih tokova na način da gornja kota (tjeme) cijevi bude min 1,20 m ispod dna nereguliranog korita, odnosno 0,80 m ispod dna reguliranog korita.
5. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti ugradnju materijala koji će omogućiti nepropusnost sustava. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti načine i postupke ispitivanja na vodonepropusnost sukladno važećim propisima.
6. Investitor je dužan na tehničkom prijemu povjerenstvu predložiti dokaz o provedenom ispitivanju protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje sukladno važećim propisima i normama.
7. U tehničkoj dokumentaciji treba predvidjeti i druge odgovarajuće mjere kako izvođenjem radova za koje se izdaju ovi Vodopravni uvjeti ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
8. Ovi Vodopravni uvjeti mijenjaju se kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola, odnosno prema čl. 147. Zakona o vodama.
9. Ovi Vodopravni uvjeti važe dok važi lokacijska dozvola, odnosno prema čl. 147. Zakona o vodama.

O B R A Z L O Ž E N J E

Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, zatražile su dana 21.08.2014. izdavanje vodopravnih uvjeta za izradu tehničke dokumentacije za sanitarnu kanalizaciju naselja Sveti Vid Miholjice (područje općine Malinska Dubašnica) u svrhu izdavanja lokacijske dozvole.

Uz zahtjev je dostavljen idejni projekt broj 14-981/V-IP, srpanj 2014., izrađen od tvrtke Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. Rijeka, projektant Darko Tonšić, dipl.ing.građ.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da investitor namjerava graditi sanitarnu kanalizaciju naselja Sveti Vid Miholjice koja će se spojiti na postojeći sustav. Planirani zahvat obuhvaća gravitacijsku mrežu kolektora ukupne duljine cca 4792 m (ukupno 43 ogranka), 4 manje crpne stanice i tlačni vodovi ukupne duljine cca 364 m.

Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku (Službene novine PGŽ broj 17/2007) planirana građevina je izvan zone sanitarne zaštite.

Za područje općine Malinska Dubašnica donesena je Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području općina Malinska-Dubašnica i Omišalj (Sl.n. PGŽ broj 30/2001).

Obveza i način ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava dati su odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Sl.N. 3/11.).

Tehničkom dokumentacijom treba predvidjeti mjere kako pri izgradnji i korištenju građevine ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese te je slijedom narečenog, a u skladu s odredbama Zakona o vodama, trebalo uvjetovati kao u izreci.

Prema Tar. br. 1. i 54. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013 i 40/2014) plaćena je upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima i 300,00 kn na propisani račun.

U P U T A O P R A V N O M L I J E K U

Protiv ovih Vodopravnih uvjeta stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220 u roku od 15 dana od dana primitka ovih Vodopravnih uvjeta.

Žalba se predaje Hrvatskim vodama, Zagreb, Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3 Rijeka, pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Pristojba za žalbu iznosi 50,00 Kn i uplaćuje se upravnim pristojbama prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96., 131/97., 68/98. i dr.).

Voditeljica postupka:

Dr.sc. Danila Lozzi-Kožar, dipl.ing.građ.



Dostaviti:

1. Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14 (2X)
2. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
3. Stručne službe, ovdje
4. Arhiva, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU

Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije
PJ-Odjel za Istru i Primorje
Ispostava Krk

Primljeno: 26. 08. 2014
Red. broj: 363-01/14-02/160
16-14-5

KLASA: 540-02/14-03/2956
URBROJ: 534-09-2-1-4-11/1-14-2
Krk, 22. kolovoza 2014.

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za sanitarnu inspekciju, Sektora županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Službe županijske sanitarne inspekcije, Područne jedinice – Odjel za Istru i Primorje, Ispostava Krk, u postupku utvrđivanja posebnih sanitarno-tehničkih i uvjeta zaštite od buke, po zahtjevu Ponikve voda d.o.o. Vršanska 14, za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sv. Vid Miholjice, temeljem odredbi članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 113/08, 88/10.), utvrđuje slijedeće

SANITARNO - TEHNIČKE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE

1. Prihvaća se Idejni projekt broj 14-981/V-IP za izgradnju kanalizacije naselja Sv. Vid Miholjice, izrađenog po Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. Rijeka, za ishodenje lokacijske dozvole.
2. Građevine za odvodnju otpadnih voda – gravitacijski i tlačni cjevovodi, crpne stanice i druge građevine moraju se projektirati i izvesti tako da se osigura vodonepropusnost istih.
3. Na mjestima križanja s vodovodnim cijevima, sustavi za odvod otpadnih voda moraju biti projektirani i izgrađeni na način da se izbjegne opasnost od kontaminacije vode za ljudsku potrošnju.
4. U postupku donošenja građevinske dozvole potrebno je zatražiti potvrdu o usklađenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje.



Viši sanitarni inspektor

Nenad Simonji dipl.ing.

DOSTAVITI :

- ① Ponikve voda d.o.o.
Krk, Vršanska 14
2. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
R I J E K A

Sektor upravnih i inspeksijskih poslova
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-09-21/1-3849/2-2014. M.N.
Rijeka, 04.09.2014. god.

Primljeno: 25. IX 14
Zaš. broj: 309-01/14-20/229
Uo. Lr. 16-14-9

Policijska uprava primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspeksijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, povodom zahtjeva „PONIKVE VODA“ d.o.o. Krk, Vršanska 14, Krk iznijetog u podnesku zaprimljenom 29.08.2014. godine, temeljem članka 24. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) daje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sveti Vid Miholjice:

1. Sve mjere zaštite od požara projektirati i provesti sukladno hrvatskim propisima i normama, koji reguliraju navedenu problematiku,
2. Nije potrebno izraditi elaborat zaštite od požara, kao podlogu za projektiranje mjera zaštite od požara u glavnom projektu,
3. Nije potrebno obaviti reviziju glavnog projekta sukladno Pravilniku o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu („Narodne novine“, broj 88/11),
4. Nije potrebno učešće Policijske uprave u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevine.

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka „PONIKVE VODA“ d.o.o. Krk, Vršanska 14, Krk, podnijela je zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sveti Vid Miholjice.

Provedenim postupkom i uvidom u dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev:

1. Idejni projekt broj 14-981/V-IP, izrađen u srpnju 2014. godine od „Rijekaprojekt - vodogradnja“ d.o.o. Rijeka, Moše Albaharija 10a, Rijeka,

utvrđeno je:

1. da su mjere zaštite od požara iskazane u navedenom projektu utvrđene sukladno hrvatskim propisima i normama, te ih sukladno tome treba i primijeniti,
2. da je elaborat zaštite od požara potrebno izraditi temeljem čl. 28. st. 1. Zakona o zaštiti od požara, za građevine koje se prema zahtjevnosti mjera zaštite od požara mogu razvrstati u skupinu 2. – zahtjevnost građevine, pa slijedom navedenog proizlazi da za predmetnu građevinu isto nije potrebno

3. da je reviziju glavnog projekta potrebno obaviti temeljem članka 9. Pravilnika o revidentima iz zaštite od požara („Narodne novine“, broj 141/11), samo onda kada se odredbama navedenog članka isto i propisuje, pa slijedom navedenog proizlazi da za predmetnu građevinu isto nije potrebno.

4. da je učešće Policijske uprave u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevine potrebno osigurati temeljem čl. 35. Zakona o zaštiti od požara samo onda kada se propisanim odredbama posebnih uvjeta isto i nalaže, pa slijedom navedenog proizlazi da za predmetnu građevinu isto nije potrebno.

Upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 17. stavak 1. Točka 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 158/05, 129/06, 117/07 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) u iznosu od 120,00 kn propisno je naplaćena i poništena na podnesku.

Dostaviti:

- ① „PONIKVE VODA“ d.o.o. Krk, Vršanska 14, Krk.
2. Pismohrana-ovdje.

VODITELJ INSPEKTORATA





POGON KRK
51500 Krk, Ulica braće Juras 11

TELEFON • 051 • 204-111
TELEFAKS • 051 • 880-808
POŠTA • 51000 • SERVIS
IBAN • HR8224020061400273674

PONIKVE KRK VODA D.O.O.
VRŠANSKA 14,
51500 KRK

NAŠ BROJ I ZNAK 401206/19284/14/VV

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET Posebni uvjeti za izradu glavnog projekta DATUM 02.09.2014.g.

Temeljem zahtjeva investitora PONIKVE KRK VODA d.o.o., naš broj 36851 od 25.08.2014., radi utvrđivanja posebnih uvjeta građenja za i izgradnju sanitarnu kanalizaciju sa četiri crpne stanice u naselju Sveti Vid Miholjice, i dostavljenog idejnog projekta, utvrđujemo:

POSEBNE UVJETE NA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. Na iskopima kanala na zahtjev investitora, Pogon Krk će na terenu označiti svoje elektroenergetske kabele neposredno prije početka radova.
2. Sva križanja, paralelna vođenja i približavanja postojećim elektroenergetskim kabelima izvesti u skladu sa važećim tehničkim normativima.
3. Na mjestima križanja, paralelna vođenja i približavanja postojećim elektroenergetskim kabelima građevinski radovi se moraju vršiti ručno bez upotrebe mehanizacije, a izvođač odnosno investitor dužan je od Pogona Krk zatražiti nadzor kod iskopa i zatrpavanja kanala.
4. Troškove eventualnog preslagivanja ili popravka nastalih oštećenja na elektroenergetskim kabelima kao i nastale štete zbog neisporučene električne energije snosi investitor.

UVJETE PRIKLJUČENJA

Napajanje CS -1 i CS-2 izvesti će se podzemnim kabelom iz RO 3 i RO 1 dok će se CS 3 i CS 4 napojiti podzemnim kabelom sa stupa NNZ mreže do S-KPMO 1 smještenog uz objekt CS. Napajanje će se vršiti iz TS 20/0,4 kV Sveti Vid 2.

Potreba za snagom za svaku CS iznosi (minimalna snaga za trofazni priključak 11,04 kW).

Investitor građevine dužan je uskladiti glavni projekt s ovim posebnim uvjetima, u glavnom projektu definirati broj mjernih mjesta sa pripadajućim priključnim snagama, te isti dostaviti radi izdavanja potvrde glavnog projekta.

Svi ostali tehnički i ekonomski uvjeti priključenja definirati će se u Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti (PEES) i Ugovoru o priključenju, a na osnovi Zakona o energiji (NN 120/12), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN 14/06), Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 28/06), Mrežnih pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06).

U svrhu utvrđivanja ostalih tehničkih i ekonomskih uvjeta priključenja upućujemo investitora građevine da Zahtjev za izdavanje PEES podnese zajedno sa zahtjevom za izdavanje potvrde glavnog projekta.

S poštovanjem,

Direktor Elektroprimorja Rijeka:
dr.sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el.

Dostaviti:

1. Naslov
2. Odjel za tehničke poslove

HEP Operator d.o.o. Zagreb
DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA 11

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTORICA • LJILJANA ČULE •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 425.456.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

KLASA: 361-03/14-01/4776
URBROJ: 376-10/KŽ-14-2 (HP)
Zagreb, 29. kolovoza 2014.

Ponikve voda d.o.o.
Vršanska 14
51500 Krk

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Ponikve voda d.o.o., Krk
Građevina: Sanitarna kanalizacija naselja Sveti Vid Miholjice
Lokacija: k.č. 4304/1 i druge, k.o. Miholjice
Veza: KLASA: 363-01/14-22/239, URBROJ: 2142-03/02-14-3, od 27. kolovoza 2014.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Stoga je obavezan od operatora za pružanje EK usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
3 Z A G R E B
P. mr.sc. Mario Weber

Privitak (2)

1. Idejno rješenje
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Av. Dubrovnik 26	10000 Zagreb	098 200307	Marijana Tudman marijana.tudjman@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098 320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Ciotina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Mataija milan.mataija@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.ht.hr
2	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	sim_dokumentacija@metronet.hr
3	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hržina damir.hržina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492830	Željko Parmač zeljko.parmac@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr
4	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	t: 01 4691 508 091 4691 508 f: 01 4691 448	infrastruktura@vipnet.hr



Klasa: 350-05/14-01/195
Ur.broj: 2170-02-06-14-2
Rijeka, 25. kolovoz 2014.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, na temelju članka 57. Zakona o cestama (NN 84/11), a u svezi članka 135. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) za postupak izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14, donosi

Posebne uvjete

radi gradnje SANITARNE KANALIZACIJE NASELJA SV. VID MIHOLJICE a odnoseći se na radove u cestovnom zemljištu javnih cesta Ž 5086, Ž 5087 i L 58070.

1. Lokacijska dozvola može se donijeti za radove obrađene idejnim projektom izrađenom po RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o. Rijeka broj projekta: 14-981/V-IP od srpnja 2014. godine.
2. U glavnom projektu potrebno je obraditi detalje kod izvođenja radova kao i predvidjeti sve faze radova kod sanacije kolnika javne ceste i to:
 - precizirati položaj polaganja instalacije u cestovnom zemljištu, obraditi način sanacije kolničke konstrukcije prema pravilima struke, prikazati kotirani presjek rova u odnosu na poprečni presjek ceste,
 - troškovnikom ukalkulirati dva puta zarezivanje asfaltnog zastora – prvi puta za širinu rova i drugi put prije asfaltiranja, predvidjeti za nasip u kolniku zamjenski materijal a ne probirani materijal iz iskopa, definirati kvalitetu materijala koji se ugrađuje, način ugradnje i kontrole kvalitete izvedenih radova pri zatrpavanju rova, tamponski sloj zbijati na vrijednost 80 MN/cm² što će se dokazati atestom,
 - planirati asfaltiranje sa dva sloja asfalta BNS debljine 6 cm i AB 11E debljine 4 cm u širini polovine kolnika (jednu voznu traku) recepture po tehničkim propisima a sve prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (IGH – 2001),
 - obzirom na postojeću instalaciju u trupu ceste, ukoliko se trasa planirane kanalizacije pomiče prema sredini ceste uvjetuje se završni asfaltni sloj ugraditi u punoj širini kolnika – kod L 58070,
 - kod planiranja izvedbe kućnih priključaka, ukoliko su isti na udaljenosti bližoj od 20,0 metara uvjetuje se planirati trošak sanacije kolnika u punoj širini – obuhvatiti sve prekope, sanaciju kolnika kod poprečnih prekopa planirati u širini 1,50 metar,
 - kod revizionih okana reducirati broj sa ugrađenim poklopcima – izvesti ih kao „slijepe“ a da opet ostane mogućnost održavanja instalacije,
 - poklopce za okna u trupu javne ceste predvidjeti za nostivst 400 kN,
 - ukalkulirati obnovu oštećene horizontalne signalizacije i oznaka.
3. Predmetnim radovima ne smije se narušiti stabilnost javne ceste i cestovnih objekata niti se smije narušiti postojeći režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda.
4. U postupku ishođenja građevinske dozvole za predmetne radove, glavni projekat mora se dostaviti na uvid Županijskoj upravi za ceste kako bi se utvrdilo da je izrađen u skladu sa uvjetovanim.
5. Prije početka radova u cestovnom zemljištu, a nakon dobivanja građevinske dozvole, investitor je u obavezi od ove Županijske uprave za ceste zatražiti Rješenje o odobrenju za radove u cestovnom zemljištu shodno članku 57. Zakona o cestama (NN 84/11).
Zahtjevu se prilaže kopija građevinske dozvole i Projekat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova sa vremenskim planom izvođenja radova po fazama.
6. Imovinsko-pravni odnosi nisu u predmetu rješavanja ovih uvjeta.

Ravnatelj:

GEORG ŽEŽELIĆ, dipl.ing. građ.

Privitak: Idejni projekat
broj: 14-981/V-IP od VII/2014.

Dostaviti:

1. PONIKVE VODA d.o.o.
Krk, Vršanska 14
2. Odjel za održavanje i zaštitu žup. i lok. cesta
3. Arhiva, ovdje





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Rijeci
Klasa : 612-08/14-23/5115
Ur.br. : 532-04-01-01-01/4-14-2
Rijeka, 19. rujna 2014.

Primljeno: 1. X 14
Red. broj:

Ponikve voda d.o.o.
Vršanska 14
51500 Krk

Predmet: Konzervatorsko mišljenje o idejnom projektu (Elaboratu za ishođenje lokacijske dozvole) za izvođenje sanitarne kanalizacije naselja Sveti Vid Miholjice na k.č. br. 11/2, 21/5, 34/2, 106/7, 216/1, 265/2, 352/12, 363/1, 374/6, 422/2, 522, 523/5, 523/10, 549/8, 558/6, 4254/2, 4301/2, 4301/2, 4301/3, 4303/2, 4304/1, 4308/2, 4310/1, 4310/2, 4310/3, 4311, 4312, 4313/1, 4313/11, sve k.o. Miholjice u Svetom Vidu Miholjice, investitora Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk
- izdaje se

Veza Vaš broj: Klasa: 363-01/14-22/239; Ur.br.:2142-03/02-14-6 od 28. kolovoza 2014.

Povodom zahtjeva investitora Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk, za izdavanjem posebnih uvjeta na idejni projekt br. 14-981/V-IP od srpnja 2014. godine, izrađen u poduzeću „rijekaprojekt-vodogradnja“ d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje iz Rijeke, Moše Albaharija 10a, po projektantu Darku Tonšiću, dipl.ing.građ., i suradniku Raulu Kinkeli, dipl.ing.građ., idejni projekt za izvođenje sanitarne kanalizacije naselja Sveti Vid Miholjice na k.č. br. 11/2, 21/5, 34/2, 106/7, 216/1, 265/2, 352/12, 363/1, 374/6, 422/2, 522, 523/5, 523/10, 549/8, 558/6, 4254/2, 4301/2, 4301/2, 4301/3, 4303/2, 4304/1, 4308/2, 4310/1, 4310/2, 4310/3, 4311, 4312, 4313/1, 4313/11, sve k.o. Miholjice u Svetom Vidu Miholjice.

U skladu s potrebama i razvojnim planovima Općine Malinska- Dubašnica, na čijem području se nalazi i naselje Sv. Vid Miholjice, s obzirom na raspoloživo građevinsko područje i izrazito veliku izgrađenost naselja, cilj ovog projekta je omogućiti izgradnju sustava za prikupljanje svih saniranih otpadnih voda postojećih i budućih objekata.

Kako bi sanitarni sustav prolazio i katastarskim česticama koje se nalaze unutar registrirane ruralne cjeline naselja Sveti Vid, upisane u Registar kulturnih dobara RH, rješenjem Broj: BG-537/1-76 od 2. prosinca 1976. godine, investitor je dužan ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje Ministarstva kulture pri nadležnom Konzervatorskom odjelu u Rijeci.

Na zahtjev investitora pregledan je navedeni idejni projekt, koji prihvaćamo uz poštovanje niže navedenih posebnih uvjeta:

1. Tijekom zemljanih radova obavezan je stalni arheološki nadzor od strane ovlaštene institucije (muzeji, instituti, fakulteti) ili stručno osposobljenog pojedinca. Arheološki nadzor se osigurava o trošku investitora. U slučaju arheoloških nalaza, dužnost je investitora potrebno obustaviti radove i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci

2. Ako je prilikom izvođenja zemljanih radova nužno intervenirati u tradicijske elemente (npr. suhozidi, *guvno*, *mošuna*), nužno ih je vratiti u prvobitno stanje, a prilikom obnove poštovati autohtonost materijala i izvornost oblikovanja.
3. Po usklađenju projekta s ovim uvjetima, obavezna je dostava istog ovom Odjelu na izdavanje potvrde.



PROČELNICA

Gordana Sobotić Matejčić, dipl.pov.umj.

Dostaviti:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk
2. Pismohrana – ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
Jedinstveni upravni odjel

Primljeno: 8. IX 14
Red. broj:

KLASA: 350-05/14-01/9

UR. Br: 2142/05-04-03/1-14-2

Malinska, 03. rujna 2014. godine

PONIKVE VODA d.o.o.

Vršanska 14, Krk

Predmet: Sanitarna kanalizacija Sveti Vid

- Posebni uvjeti -

Vezano uz vaš zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta u predmetu ishodenja lokacijske dozvole za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Sveti Vid i Maršići Općina Malinska - Dubašnica nema nikakvih posebnih zahtjeva ni uvjeta.

Dostaviti: 1. Naslovu

2. Pismohrana, ovdje

PROČELNIK:

Bernard Čvelić

Predmet: 363-01/14-22/239
Datum primitka: 08.09.2014

Ur. broj: 16-14-8
Organizacijska jedinica: