ponikve.krk
VODA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Za period: 01.01.2026 - 30.09.2026, Vrsta analize: Laboratorij, Vodoopskrbni sustav: PONIKVE, Vodoopskrbna mreža

Parametar	Mjerna jedinica	Ukupno mjerenja	Maksimalno dozvoljena koncentracija	Aritmetička sredina	Min	Max	Nesukladnosti Broj	Nesukladnosti %
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI								
temp. vode pri mjerenju pH i EV	°C	347	0 - 0	20,95	11,30	26,80	0	0,0
boja	Pt/Co skala	263	0 - 20	2,04	0,00	19,00	0	0,0
mutnoća	NTU	350	0 - 4	0,53	0,09	3,87	0	0,0
miris	bez	263	0 - 0	0,00	0,00	0,00	0	0,0
okus	bez	263	0 - 0	0,00	0,00	0,00	0	0,0
temperatura vode	°C	256	0 - 25	13,5	7,2	22,5	0	0,0
koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	347	6,5 - 9,5	7,64	7,00	8,10	0	0,0
amonij	mg/L NH4	211	0 - 0,5	0,01	0,00	0,08	0	0,0
nitrati	mg/L NO3	232	0 - 50	1,72	0,61	6,41	0	0,0
vodljivost	µS/cm/ 20°C	343	0 - 2500	615,89	226,00	915,00	0	0,0
kloridi	mg/L	259	0 - 250	80,63	6,00	154,00	0	0,0
slobodni klor	mg/L Cl2	508	0 - 0,5	0,03	0,01	0,29	0	0,0
m-alkalitet	mg/L HC03-	2	0 - 0	152,75	149,50	156,00	0	0,0
ukupna tvrdoća	mg/L CaCO3	2	0 - 0	157,88	153,94	161,82	0	0,0
kalcijeva tvrdoća	mg/L CaCO3	2	0 - 0	141,05	131,74	150,36	0	0,0
ukupni organski ugljik	mg/L	222	0 - 0	0,76	0,23	4,00	0	0,0
nitriti	mg/L NO2	224	0 - 0,5	0,00	0,00	0,01	0	0,0
temperatura vode -2	°C	245	0 - 28	23,87	15,50	28,00	0	0,0
MIKROBIOLOŠKI								
ukupni koliformi	broj/100 mL	421	0 - 0	0	0	0	0	0,0
enterokoki	broj/100mL	419	0 - 0	0	0	0	0	0,0
Clostridium perfringens	broj/100 mL	127	0 - 0	0	0	0	0	0,0
Escherichia coli	broj/100 mL	421	0 - 0	0	0	0	0	0,0
Pseudomonas aeruginosa	broj/100 mL	419	0 - 0	0	0	0	0	0,0
broj kolonija 22 °C	broj/1 mL	411	0 - 100	5	0	98	0	0,0
broj kolonija 36 °C	broj/1 mL	420	0 - 100	6	0	98	0	0,0

ponikve.krk
VODA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Za period: 01.01.2026 - 30.09.2026, Vrsta analize: Laboratorij, Vodoopskrbni sustav: PAPRATI, Vodoopskrbna mreža

Parametar	Mjerna jedinica	Ukupno mjerenja	Maksimalno dozvoljena koncentracija	Aritmetička sredina	Min	Max	Nesukladnosti Broj	Nesukladnosti %
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI								
temp. vode pri mjerenju pH i EV	°C	108	0 - 0	19,65	11,70	26,50	0	0,0
boja	Pt/Co skala	72	0 - 20	0,86	0,00	5,00	0	0,0
mutnoća	NTU	109	0 - 4	0,37	0,06	2,80	0	0,0
miris	bez	72	0 - 0	0,00	0,00	0,00	0	0,0
okus	bez	72	0 - 0	0,00	0,00	0,00	0	0,0
temperatura vode	°C	108	0 - 25	16,1	8,3	25,0	0	0,0
koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	108	6,5 - 9,5	7,67	7,30	7,90	0	0,0
amonij	mg/L NH4	50	0 - 0,5	0,01	0,00	0,04	0	0,0
nitrati	mg/L NO3	64	0 - 50	3,34	0,91	3,96	0	0,0
vodljivost	µS/cm/ 20°C	108	0 - 2500	372,00	350,00	420,00	0	0,0
kloridi	mg/L	72	0 - 250	13,94	10,20	25,40	0	0,0
slobodni klor	mg/L Cl2	110	0 - 0,5	0,06	0,01	0,12	0	0,0
ukupni organski ugljik	mg/L	62	0 - 0	0,20	0,10	0,49	0	0,0
nitriti	mg/L NO2	62	0 - 0,5	0,00	0,00	0,00	0	0,0
MIKROBIOLOŠKI								
ukupni koliformi	broj/100 mL	74	0 - 0	0	0	0	0	0,0
enterokoki	broj/100mL	73	0 - 0	0	0	0	0	0,0
Escherichia coli	broj/100 mL	74	0 - 0	0	0	0	0	0,0
Pseudomonas aeruginosa	broj/100 mL	73	0 - 0	0	0	0	0	0,0
broj kolonija 22 °C	broj/1 mL	71	0 - 100	1	0	25	0	0,0
broj kolonija 36 °C	broj/1 mL	74	0 - 100	2	0	95	0	0,0

ponikve.krk
VODA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Za period: 01.01.2026 - 30.09.2026, Vrsta analize: Laboratorij, Vodoopskrbni sustav: STARA BAŠKA, Vodoopskrbna mreža

Parametar	Mjerna jedinica	Ukupno mjerenja	Maksimalno dozvoljena koncentracija	Aritmetička sredina	Min	Max	Nesukladnosti Broj	Nesukladnosti %
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI								
temp. vode pri mjerenju pH i EV	°C	54	0 - 0	20,43	16,00	25,60	0	0,0
boja	Pt/Co skala	54	0 - 20	0,70	0,00	7,00	0	0,0
mutnoća	NTU	54	0 - 4	0,38	0,08	1,37	0	0,0
miris	bez	54	0 - 0	0,00	0,00	0,00	0	0,0
okus	bez	54	0 - 0	0,00	0,00	0,00	0	0,0
temperatura vode	°C	51	0 - 25	20,4	11,0	24,6	0	0,0
koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	54	6,5 - 9,5	8,24	7,80	8,80	0	0,0
amonij	mg/L NH4	32	0 - 0,5	0,01	0,00	0,03	0	0,0
nitrati	mg/L NO3	35	0 - 50	0,66	0,11	0,96	0	0,0
vodljivost	µS/cm/ 20°C	54	0 - 2500	533,13	238,00	863,00	0	0,0
kloridi	mg/L	54	0 - 250	128,46	25,00	222,00	0	0,0
slobodni klor	mg/L Cl2	54	0 - 0,5	0,07	0,01	0,20	0	0,0
m-alkalitet	mg/L HC03-	52	0 - 0	96,09	79,00	118,50	0	0,0
p-alkalitet	mg/L HCO3-	25	0 - 0	6,76	0,16	20,00	0	0,0
ukupna tvrdoća	mg/L CaCO3	51	0 - 0	92,74	71,60	214,80	0	0,0
kalcijeva tvrdoća	mg/L CaCO3	52	0 - 0	49,46	26,49	179,00	0	0,0
ukupni organski ugljik	mg/L	33	0 - 0	0,12	0,04	0,28	0	0,0
nitriti	mg/L NO2	34	0 - 0,5	0,00	0,00	0,00	0	0,0
MIKROBIOLOŠKI								
ukupni koliformi	broj/100 mL	53	0 - 0	0	0	0	0	0,0
enterokoki	broj/100mL	52	0 - 0	0	0	0	0	0,0
Escherichia coli	broj/100 mL	53	0 - 0	0	0	0	0	0,0
Pseudomonas aeruginosa	broj/100 mL	52	0 - 0	0	0	0	0	0,0
broj kolonija 22 °C	broj/1 mL	51	0 - 100	0	0	5	0	0,0
broj kolonija 36 °C	broj/1 mL	53	0 - 100	1	0	10	0	0,0

ponikve.krk
VODA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Za period: 01.01.2026 - 30.09.2026, Vrsta analize: Laboratorij, Vodoopskrbni sustav: BAŠKA, Vodoopskrbna mreža

Parametar	Mjerna jedinica	Ukupno mjerenja	Maksimalno dozvoljena koncentracija	Aritmetička sredina	Min	Max	Nesukladnosti Broj	Nesukladnosti %
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI								
temp. vode pri mjerenju pH i EV	°C	187	0 - 0	20,70	11,80	27,60	0	0,0
boja	Pt/Co skala	115	0 - 20	1,68	0,00	18,00	0	0,0
mutnoća	NTU	187	0 - 4	0,48	0,09	2,94	0	0,0
miris	bez	115	0 - 0	0,00	0,00	0,00	0	0,0
okus	bez	115	0 - 0	0,00	0,00	0,00	0	0,0
temperatura vode	°C	184	0 - 25	17,9	7,3	25,0	0	0,0
koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	187	6,5 - 9,5	7,77	7,20	8,00	0	0,0
amonij	mg/L NH4	87	0 - 0,5	0,01	0,00	0,04	0	0,0
nitrati	mg/L NO3	100	0 - 50	2,67	1,83	3,20	0	0,0
vodljivost	µS/cm/ 20°C	184	0 - 2500	838,34	595,00	985,00	0	0,0
kloridi	mg/L	115	0 - 250	180,45	92,40	247,20	0	0,0
slobodni klor	mg/L Cl2	187	0 - 0,5	0,04	0,01	0,12	0	0,0
ukupni organski ugljik	mg/L	98	0 - 0	0,26	0,10	1,43	0	0,0
nitriti	mg/L NO2	96	0 - 0,5	0,00	0,00	0,01	0	0,0
MIKROBIOLOŠKI								
ukupni koliformi	broj/100 mL	115	0 - 0	0	0	0	0	0,0
enterokoki	broj/100mL	113	0 - 0	0	0	0	0	0,0
Escherichia coli	broj/100 mL	115	0 - 0	0	0	0	0	0,0
Pseudomonas aeruginosa	broj/100 mL	115	0 - 0	0	0	0	0	0,0
broj kolonija 22 °C	broj/1 mL	112	0 - 100	0	0	7	0	0,0
broj kolonija 36 °C	broj/1 mL	115	0 - 100	0	0	5	0	0,0